



SUTARTINĀI ŽYMĒJĀMI:

— V1	Projektuojami vandentiekio tinklai
— L1	Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
L1	Projektuojamų lietaus nuotekų tīnkļu šūlnis
	Charakteringų taškų koordinātes
B1	Balvas D110/63
PS1	Požemīnē sklēdnē kape D63
—	V1, F1 ir L1 apsāugos zonos

1. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje statybos metu. Kasti rankiniu būdu 4m atkarpoje
2. Vandentiekio prisijungimas numatomas nuo esamų vandentiekio tīnkļu šūlnyje 52, jame suprojektuota sklėdnė. Lietaus nuotekų pajungimas numatomas nuo esamų lietaus nuotekų tīnkļu šūlnyje 102. Buitinės nuotekos nuvedamos į esamus tīnklius šūlnyje 51.
3. Visų naujai statomų šūlnių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją. Šūlnių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės asfalto arba šaligatvio danga, žvyro dangoje įgilinami ne mažiau 15 cm, 50-70mm virš žalosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir daugiau kaip 200mm virš žemės paviršiaus neužstatytoje teritorijoje.
4. Altitudės brėžinyje duotos metrais LAS07 aukščių sistemoje, vamzdinių diametrai - milimetrais.
5. LVN apsāugos zonos nurodytos brėžinyje.
6. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tīnkiais ne mažiau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne mažiau kaip 0,3 m

0	2023-02	Viešinimui, visuomenės informavimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	J. Jankevičienė Tel. nr. +370 684 75850 El.paštas : orkasa@yahoo.com	Statinio projekto pavadinimas VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PATRIMO G. 25 IR 23, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
31749	PV	J. Jankevičienė
26292	PDV	J. Jankevičienė
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: R. A.	Dokumento pavadinimas SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAIS
		Dokumento žymuo
		2022/12-PP-VN-B-01
		Lapas
		Lapų
		0
		1
		1