



UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI"

Klaipėdos pl. 63, Palanga LT-00148

Tel. 8 460 51431

info@palangosst.lt

STATYTOJAS	UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI"
PROJEKTO PAVADINIMAS	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATYBOS RŪŠIS	REKONSTRAVIMAS
STADIJA	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS
DALIS	ŠILUMOS TIEKIMO
BYLA	PL-2023-01-TDP-ŠT
LAIDA	0

UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI"
DIREKTORĖ

GIEDRĖ JURŠĖNĖ

UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI"
PROJEKTO DALIES VADOVAS

ANDRIUS BUIVYDAS
Atest Nr.26076

PALANGA 2023

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTO DALIES BYLŲ ŽINIARAŠTIS




Eil. Nr.	Bylos žymuo	Bylos pavadinimas	Pastabos
	ŠT	Šilumos tiekimo tinklai	

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Psl. Nr.
1	PL-2023-01-TDP-ŠT-SPS-1	0	Statinio projekto sudėtis	1
2	Priedas	0	VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	3-4
3	Priedas	0	Kadastru byla 50/161859 (iškarpa)	5-10
4	Priedas	0	Įsakymas dėl projekto tvirtinimo	11-12
5	PL-2023-01-TDP-ŠT-AR-2	0	Aiškinamasis raštas	13

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTO DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Psl. Nr.
7	PL-2023-01-TDP-ŠT-BR1	Planas su nugriaunamais šilumos tiekimo tinklais M1:500	14

0	2023-04	Inžinerinių tinklų išregistravimui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kvalif. patv. dok. Nr.		UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI" Klaipėdos pl. 63, Palanga LT-00148 Tel. 8 460 51431 info@palangosst.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), PALANGOJE REKONSTRavimo PROJEKTAS	
26076	PDV	A. BUIVYDAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Šilumos tiekimo tinklai 2599-9001-8019, li2.8 ir li2.9
	Projektavo	Š. DIRMEIKIS		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Statinio projekto sudėtis
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB „Palangos šilumos tinklai“		DOKUMENTO ŽYMUO: PL-2023-01-TDP-ŠT-SPS-1	LAPAS 1
				LAPŲ 1

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-26 13:41:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/161859**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1999-12-24**
Palanga, S. Dariaus ir S. Girėno g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.
Šilumos tinklai - Šilumos tinklai BA03 kvartale
Palanga, S. Dariaus ir S. Girėno g.
Aprašymas / pastabos: **L=5709,33 m tame skaičiuje: 1i1 RK Pietinė magistralinė trasa L=1337,75 m; 1i2 RK Vakarinė magistralinė trasa L=2943,64 m; 1i3 RK Šiaurinė magistralinė trasa L=1451,37 m Palangoje-Dariaus ir Girėno, Vytauto, Jūros gatvėse. Vertikalus ilgis -2.00 m (2019 m projekto- I etapo metu rekonstruota 164.78 m)**
Unikalus daikto numeris: **2599-9001-8019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
Žymėjimas plane: **1i**
Statybos pradžios metai: **1974**
Statybos pabaigos metai: **1998**
Rekonstravimo pradžios metai: **2019**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **5768.59 m**
Medžiaga: **Plienas**
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3135000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **838000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-01-30**
Vidutinė rinkos vertė: **838000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-01-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-01-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Nuosavybės teisė
Savininkas: **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101343**
Daiktas: **48605/62065 šilumos tinklų Nr. 2599-9001-8019, aprašytų p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2001-11-05 Teismo sprendimas Nr. 2-745-02/2001**
2012-06-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-120629-00081
2020-05-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-20-200527-02765
2020-06-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-30-200611-00364
Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos šilumos tinklai", a.k. 152697886**
Daiktas: **48605/62065 šilumos tinklų Nr. 2599-9001-8019, aprašytų p. 2.1., 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 40**
2017-11-15 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 305-K
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-17**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.
Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 2599-9001-8019, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-09 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-33-210809-00014**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-10**

10.2.
Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 2599-9001-8019, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-05-27 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-20-200527-02765
2020-06-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ACCR-30-200611-00364
Įrašas galioja: **Nuo 2020-07-20**

10.3.
Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 2599-9001-8019, aprašyti p. 2.1.**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Duomenų apie likusios dalies savininkus neturime.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **50/161859 (Statiniai)**

Adresas: **Palangos m. sav. Palangos m. S. Dariaus ir S.
Girėno g.**

Lapų skaičius: **88**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žyma: 2020-03-02 09:14:16

Tomo Nr. 1
Registro 50/161859

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "SEPTYNIOLIKTAS AUKŠTAS"		2020-01-30	33	1-33	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2020-01-30	7	34-40	
3	ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1L FORMA		2020-01-30	40	41-80	
4	ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2L FORMA		2020-01-30	7	81-87	

Vidaus apyrašo lapų 87

Inžinierė-geodezininkė

Inžinierė-geodezininkė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Ii2.6		
Pavadinimas	Vamzdynas (1P10-1 - 149)		
Statybos pradžios metai:	1981	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepracinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1981	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	182,94
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2x70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	Planšetas 12-B-11
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Ii2.7		
Pavadinimas	Vamzdynas (1V3-5 - 1V3-6)		
Statybos pradžios metai:	1988	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1988	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2019	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2019	Ilgis: m	11,38
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2x60,3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	Planšetas 12-A-14
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Ii2.8		
Pavadinimas	Vamzdynas (1V3-5 - 1V3-5/1)		
Statybos pradžios metai:	1988	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepracinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1988	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	51,54
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2x100
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	Planšetas 12-A-14
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



* 1 1 1 2 0 5 8 8 1 9 *

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1i2.9		
Pavadinimas	Vamzdynas (1V3-5/1 - 161)		
Statybos pradžios metai:	1988	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1988	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	15,68
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2x70
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	Planšetas 12-A-14
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1i2.10		
Pavadinimas	Vamzdynas (1V3-3 - 1V3-3/1)		
Statybos pradžios metai:	1993	Šil. linijos paklojimo būdas:	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	1993	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:	2019	Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2019	Ilgis: m	19,5
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2x88,9/160
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	Planšetas 12-C-2
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1i2.11		
Pavadinimas	Vamzdynas (1V3-3/1 - 172)		
Statybos pradžios metai:	1993	Šil. linijos paklojimo būdas:	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1993	Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		Medžiaga:	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		Ilgis: m	4,18
Kap. remonto pradžios metai:		Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2x80
Kap. remonto pabaigos metai:		Markė:	Planšetas 12-C-1/2
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1i2.6	Vamzdynas (1P10-1 - 149)	4	m	182,94	NTK 2020-4.3.7	435,02	79600	75	19900	1	19900
1i2.7	Vamzdynas (1V3-5 - 1V3-6)	4	m	11,38	NTK 2020-4.3.6	182,24	2070	4	1990	1	1990
1i2.8	Vamzdynas (1V3-5 - 1V3-5/1)	4	m	51,54	NTK 2020-4.3.7	564,66	29100	75	7280	1	7280
1i2.9	Vamzdynas (1V3-5/1 - 161)	4	m	15,68	NTK 2020-4.3.7	435,02	6820	75	1710	1	1710
1i2.10	Vamzdynas (1V3-3 - 1V3-3/1)	4	m	19,5	NTK2020-4.3.6	217,74	4250	4	4080	1	4080
1i2.11	Vamzdynas (1V3-3/1 - 172)	4	m	4,18	NTK 2020-4.3.7	542,03	2270	75	566	1	566
1i2.12	Vamzdynas (1V3-3/1 - 175)	4	m	77,65	NTK 2020-4.3.6	182,24	14200	4	13600	1	13600
1i2.13	Vamzdynas (1V4 - 1V4-5)	4	m	44,37	NTK 2020-4.3.7	542,03	24000	75	6010	1	6010
1i2.14	Vamzdynas (1V4-5 - 181)	4	m	4,63	NTK 2020-4.3.7	435,02	2010	75	504	1	504
1i2.15	Vamzdynas (1V4-5 - CŠP)	4	m	54,76	NTK 2020-4.3.7	542,03	29700	75	7420	1	7420
1i2.16	Vamzdynas (CŠP - 1V4-1)	4	m	106,52	NTK 2020-4.3.7	542,03	57700	75	14400	1	14400
1i2.17	Vamzdynas (1V4-1 - 1V4-2)	4	m	37,71	NTK 2020-4.3.7	435,02	16400	75	4100	1	4100
1i2.18	Vamzdynas (1V4-2 - 1V4-4)	4	m	35,79	NTK 2020-4.3.7	435,02	15600	75	3890	1	3890
1i2.19	Vamzdynas (1V4-4 - 208)	4	m	14,57	NTK 2020-4.3.7	435,02	6340	75	1580	1	1580
1i2.20	Vamzdynas (1V4-4 - 210)	4	m	29,63	NTK 2020-4.3.7	435,02	12900	75	3220	1	3220
1i2.21/1	Vamzdynas (1V4-1 - 219)	4	m	90,59	NTK 2020-4.3.7	542,03	49100	75	12300	1	12300
1i2.21/2	Vamzdynas (220-224)	4	m	61,21	NTK 2020-4.3.7	542,03	33200	75	8290	1	8290
1i2.22	Vamzdynas (1V5 - 1V5-1)	4	m	58,81	NTK 2020-4.3.7	542,03	31900	75	7970	1	7970
1i2.23	Vamzdynas (1V5-1 - 1V5-2)	4	m	27,74	NTK 2020-4.3.7	542,03	15000	75	3760	1	3760
1i2.24	Vamzdynas (1V5-2 - 229)	4	m	2,43	NTK 2020-4.3.7	435,02	1060	75	264	1	264
1i2.25	Vamzdynas (1V5-2 - 233)	4	m	58,54	NTK 2020-4.3.7	435,02	25500	75	6370	1	6370





**UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ, UNIK. NR. 2599-9001-8019 (STATINIO SUDĖTIES DALIŲ LI2.8 IR LI2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ PROJEKTO PATVIRTINIMO

2023 m. balandžio 25 d. VD-30

Palanga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,

1. T v i r t i n u projektuotojo UAB „Palangos šilumos tinklai“ parengtą projektą: „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ su šiais statinio rodikliais:

PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1	2	3	4
IV. INŽINERINIAI TINKLAI Šilumos tinklai. Unik. Nr. 2599-9001-8019 Šilumos tinklai - Šilumos tinklai BA03 kvartale Palanga, S. Dariaus ir S. Girėno g.			
4.1. Bendras tinklų ilgis prieš rekonstravimą	m	5768,59	
4.2. Rekonstruojamų (nugriaunamų) šilumos tinklų ilgis		67,22	Statinio sudėties dalys li2.8, li2.9
4.2.1. vamzdžio skersmuo	mm	100	
4.3. Šilumos tinklų ilgis	m	51,54	Statinio sudėties dalis li2.8
4.3.1. vamzdžio skersmuo	mm	70	
4.4. Šilumos tinklų ilgis	m	15,68	Statinio sudėties dalis li2.9
4.5 Tinklo ilgis po rekonstrukcijos	m	5701,37	

2. Į p a r e i g o j u administratore-apskaitininę supažindinti su įsakymu direktoriaus pavaduotoją Ričardą Stankų, Šilumos tinklų priežiūros ir ūkio skyriaus vadovą, inžinierių-projektuotoją.

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu direktoriaus pavaduotojui Ričardui Stankui.

Direktorė

Giedrė Juršėnė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Palangos šilumos tinklai“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ, UNIK. NR. 2599-9001-8019 (STATINIO SUDĖTIES DALIŲ LI2.8 IR LI2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ PROJEKTO PATVIRTINIMO
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Juršėnė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-27 10:55
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-13 17:32 - 2027-06-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230425.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-28 nuorašą suformavo Rūta Žukienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Naudotos programinės įrangos sąrašas projektui rengti:

Eil Nr.	Programinės įrangos pavadinimas
1	MicroSoft Office
2	ZW cad
3	Signa
4	PDF Creator




Rekonstrukcijos organizatorius: UAB „Palangos šilumos tinklai“

Rekonstrukcijos vieta: Gintaro gatvė, Maironio g. 12, Palanga.

ESAMA, PROJEKTUOJAMA SITUACIJA:


Šis rekonstrukcijos projektas rengiamas siekiant rekonstruoti šilumos tiekimo tinklą, kurio unikalus Nr. 2599-9001-8019. Rekonstruojamos dvi sudedamos statinio dalys li2.8 ir li2.9 jas išregistruojant iš kadastrinės bylos.

Faktiniai dalies neveikiančios trasos griovimo darbai jau yra atlikti klojant esamoje trajektorijoje naują šilumos trasą pagal gautą statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-33-201111-00236 projekto pavadinimas „Įvadinių šilumos tiekimo tinklų į pastatą Maironio g. 12, Palanga, naujos statybos projektas“ Likusi trasos dalis negriaunama (tik išregistruojama) dėl didelių kaštų, kurie būtų patiriami atidengiant jau sutvarkytas dangas.

0	2023-04	Inžinerinių tinklų išregistravimui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
Kvalif. patv. dok. Nr.		UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI" Klaipėdos pl. 63, Palanga LT-00148 Tel. 8 460 51431 info@palangosst.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
26076	PDV	A. BUIVYDAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Šilumos tiekimo tinklai 2599-9001-8019, li2.8 ir li2.9	LAIDA	
	Projektavo	Š. DIRMEIKIS		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Aiškinamasis raštas	0	
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB „Palangos šilumos tinklai“			DOKUMENTO ŽYMUO: PL-2023-01-TDP-ŠT-AR-2	LAPAS 1	LAPŲ 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



SUPROJEKTUOTI IR SUMONTUOTI ŠILUMOS TINKLAI PAGAL GAUTĄ NAUJOS STATYBOS LEIDIMĄ Nr. LSNS-33-201111-00236

ESAMI NEVEIKIANTYS NUGRIAUNAMI IR IŠREGISTRUOJAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

PASTABOS:

1. Faktiniai demontavimo darbai nebus atliekami, dėl neracionalių kaštų, kurie būtų patiriami atidengiant jau sutvarkytas dangas, leidimas reikalingas neveikiančių tinklų išregistravimui.
2. Dalyje kur yra paklotas naujas įvadas į Maironio g. 12, neveikianti trasa yra demontuota.

0	2023-04	Inžinerinių tinklų išregistravimui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kvalif. patv. dok. Nr.		UAB "PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI" Klaipėdos pl. 63, Palanga LT-00148 Tel. 8 460 51431 info@palangosst.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: <i>ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir 2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS</i>
26076	PDV	A. Buivydas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Šilumos tiekimo tinklai 2599-9001-8019, li2.8 ir li2.9
	Projektavo	Š. Dirmeikis		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Planas su nugriaujamais šilumos tiekimo tinklais
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:	UAB "Palangos šilumos tinklai"		DOKUMENTO ŽYMUO: PL-2023-01-TDP-ŠT-BR1
				LAPAS 1
				LAPŲ 1